

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ РОСС RU.31771.04ЖЗМ1/ОС.29.2021/Н001065

Срок действия с 15.06.2023 по 14.06.2026

№ 0758435

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.31771.04ЖЗМ1/ОС.29.2021

Орган по сертификации ООО «АЛЬФА-СЕРТИФИКАТ» Адрес: Россия, Республика Татарстан, 423800, г. Набережные Челны, ул. Раиса Беляева, дом 18, 2 этаж, офис 205. Телефон +7 (804) 333-28-18 Адрес электронной почты oc@alfa-sert.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Фрагмент перегородочной конструкции из силикатных пустотелых перегородочных плит марки СППу 100 по прочности М150, класса средней плотности 1,6, габаритными размерами 498x100x249 мм, выпускаемой по ГОСТ 379-2015. Серийный выпуск.

код ОК  
23.61.11

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ГОСТ 27296-2012 Индекс изоляции воздушного шума  $R_w$  48 дБ

код ТН ВЭД  
6904 90 000 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Каменск – Уральский завод строительных материалов" (ООО "КУЗСМ"). Адрес: 623415, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Силикатная, дом 1, корпус А. ОГРН 1076612000948. Телефон: 83439390991. Адрес электронной почты: info@simat.ru.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью "Каменск – Уральский завод строительных материалов" (ООО "КУЗСМ"). Адрес: 623415, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Силикатная, дом 1, корпус А. ОГРН 1076612000948. Телефон: 83439390991. Адрес электронной почты: info@simat.ru.

**НА ОСНОВАНИИ**

Протокола испытаний № К-0711/06/2023 от 15.06.2023 г., выданный Испытательной лабораторией «КВАРТ» (ИЛ «КВАРТ»), аттестат аккредитации РОСС.RU.025.ИЛ015 от 11.03.2021 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации: Зс



Руководитель органа

Эксперт

  
подпись  
  
подпись

Н.Н. Разумов  
инициалы, фамилия

А.Н. Борисов  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации